



Fiche signalétique

Le fabricant allemand AS Abwicklung und Solar-Service AG i.L (Aléo Solar) a lancé une alerte concernant une série de fabrication de panneaux photovoltaïques pouvant produire une décharge électrique potentiellement mortelle.

Ci-dessous le lien vers le communiqué de presse d'AS Abwicklung und Solar-Service AG i.L:
<http://www.as-abwicklung.de/fr/warning/>

D'après ce communiqué :

- Les modules solaires concernés sont de type S_02, S_03 et S_73.
- Les boîtes de jonction des modules concernés sont défectueuses. Suite à un défaut de fabrication, les couvercles tombent et les contacts électriques sont à nu.
- Tout contact avec ces parties peut entraîner une décharge électrique mortelle, une blessure du fait de la décharge électrique ou encore la chute du toit suite à la décharge électrique ressentie.

La mesure immédiate de prévention recommandée par le fabricant est la mise en garde contre ce danger. Mais pour le moment aucune solution de réparation n'est préconisée.

Information plus générale :

La société Aléo Solar GmbH a été titulaire d'un procédé photovoltaïque sous Pass Innovation n° 2010-059 sous la dénomination Aleosolar, valide entre le 1 juillet 2010 et le 1^{er} juillet 2012.

Merci de transmettre au secrétariat de la C2P tous les rapports d'expertise relatifs aux modules photovoltaïques Aléo Solar ou toute information susceptible d'élargir les connaissances sur ce sinistre sériel.

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'avancée des connaissances sur le sujet.